

Referitor la documentația de atribuire a contractului având ca obiect furnizarea de centrale termice Primăria Mizil prin anunț publicitar ADV1119228, s-a primit următoarea solicitare de clarificări:

Solicitarea de clarificări

Va rugam sa ne comunicati unde vor fi montate cele 3 centrale termice 2X28 kw si 1X35KW.. si instalatia pe ce este cupru sau ppr?.....respectiv daca sunt trase toate utilitatile la locurile respective?!

Răspuns solicitare clarificări:

Cele două centrale termice de 28 kw vor fi montate în clădirea stadionului din orașul Mizil – Strada Lt. Erou Radu Nicolae, pe nivele diferite, iar centrala termică de 35 KW va fi montată în Strada Blajului nr. 3-5 (zona piață) deservind OCPI și Direcția de Asistența Socială Mizil.

Pentru centrala ce se va monta în Strada Blajului, instalația este pe PPR și dispune de toate utilitățile, iar pentru centralele de la stadion există utilități, mai puțin bransamentul de gaz care este în curs de execuție, instalația aferentă centralei se va realiza tot pe PPR.